

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖÖK)

Tűzvédelmi szabályzata

hatályos: 2015.... napjától

Preambulum

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv., valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet, 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet alapján a munkahely tűzvédelemmel összefüggő feladatait a következők szerint határozom meg.

A Tűzvédelmi Szabályzat a munkahely szervezeti felépítésének megfelelően, a résztvevők tűzvédelmi feladatait valamint a létesítmények, építmények, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat tartalmazza.

Tűzvédelmi szabályzat célja

1. § A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (továbbiakban: HÖÖK) a jogszabályok keretei között a sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.

Tűzvédelmi szabályzat területi, személyi és tárgyi hatálya

2. § (1) A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a HÖÖK valamennyi helyiségére, tárolóhelyiségeire és szabad tereire, továbbá a munkavégzés helyszínére.

(2) A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a munkahely állományába tartozó munkavállalókra, az ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, még akkor is, ha a működési körén kívül végzik a munkát, valamint a területén bármilyen céllal tartózkodó vagy tevékenységet végző (látogató, vendég, szállító, karbantartó, a létesítmények területén bármilyen minőségben tartózkodó, ügyfél, ellenőrző, szerződésben levő más vállalkozás, vállalat alkalmazásában állók, stb.) személyére.

(3) Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejárása során tűz keletkezésére lehet számítani.

A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezetők és munkavállalók kötelezettségei és jogai

3. § (1) A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért a HÖÖK vezetője a felelős.

(2) A közvetlen napi tűzvédelemmel összefüggő feladatok végzéséért a HÖÖK vezetője, a kinevezett vezetők a felelősek.

(3) A feladatokat munkaköri leírásokban, személyre szóló megbízási szerződésben és jelen szabályzatban van rögzítve.

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok és jogok

4. § A HÖÖK elnökének feladata

- a) Kialakítja az intézmény tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, képesítéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételeket.
- b) Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az intézmény sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi oktatás rendjét.
- c) Gondoskodik arról, hogy a munkahely dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség szerint, jelen szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
- d) Gondoskodik a munkahely tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról.
- e) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál, – az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével – köteles bejelenteni.
- f) Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket.
- g) Engedélyezi a munkahely területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését, tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet.
- h) A munkavállalóit, alvállalkozóit rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti.
- i) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.
- j) Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról.
- k) A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik.
- l) Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását.
- m) Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen szabályzat végrehajtását.
- n) Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint a törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése.

5. § (1) A munkahelyen közvetlen munkahelyi vezetőnek minősülnek

- a) Az Elnökségi tagok
- b) Az Irodavezető
- c) Helyettesítéssel megbízott munkatárs

(2) A munkahelyi vezetők tűzvédelmi feladatai:

- a) Köteles megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.
- b) Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről. Napi rendszerességgel, szükség szerint, de legalább egy alkalommal köteles meggyőződni arról, hogy a létesítmény állapota, illetve a munkavégzés helyszíne, a területek kialakítása tűzvédelmi szabályzatban előírt követelményeknek megfelelnek-e.
- c) Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng

használata tilalmának megtartásáért.

- d) Felelős hogy a vezetése alatt álló területen, a munkavégzés során a közlekedési út, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen.
- e) Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi előírás végrehajtást nyerjen.
- f) Köteles rendszeresen beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák.
- g) Feladata a saját és beosztottai egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a munkabiztonsági előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása.
- h) Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkára alkalmas állapotot.
- i) Köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel
- j) Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést fogatosítani, az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.
- k) Feladata a vezetése alatt álló munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az ott keletkező tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani.
- l) Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.
- m) Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak bizonylatolásáról.
- n) Gondoskodik az új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatásáról.
- o) Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók számára az előírt időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon.
- p) Megköveteli a munkavállalóktól a tűzvédelmi oktatáson való aktív részvételt.
- q) Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.
- s) Köteles gondoskodni a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről.
- t) Köteles a tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést fogatosítani.
- u) Köteles biztosítani az előírt oltóanyagokat.
- v) Be kell tartania és tartatnia a tűzveszélyes tevékenységi engedélyben leírtakat.
- z) Saját hatáskörben engedélyezi az alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzését.

(3) A munkahelyi vezető köteles

- a) eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki:
 - aa) munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény,
 - ab) nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig, amíg azt el nem sajátítja.
 - ac) figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán.
- b) támogatni az illetékes felügyeleti, hatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját. Köteles részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen. Biztosítani kell a szemle, ellenőrzés feltételét.
- c) az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosítani.
- d) Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, az éghető anyagok mentését.
- e) Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál.

6. § (1) Munkavállalók tűzvédelmi feladatai

- a) Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerni, azokat betartani, a tüzeseteket megelőzni.
- b) A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- c) Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és szakvizsgán részt venni.
- d) Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani.
- e) A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- f) Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- g) Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.
- h) A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni.
- i) A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán.
- j) A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani.
- k) Az alkalmoszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt formában írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani. A munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles betartani.

- l) A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).
- m) Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- n) Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése érdekében, illetve a tűz oltásában.
- o) Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a tűzvédelmi oktatáson elhangzottaknak megfelelően riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltó-parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.
- (2) A tüzet jelző személy köteles elmondani, hogy:
- a) Hol van tűz (helység, utca, házszám)
 - b) Mi ég (épület, ház, bútorzat)
 - c) Van-e életveszély,
 - d) Mi van veszélyeztetve,
 - e) Mekkora terjedelmű a tűz,
 - f) Milyen telefonszámról beszél,
 - g) A tűzjelző nevét.
- (3) A munkavállaló köteles
- a) a tüzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani,
 - b) a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,
 - c) a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni,
 - d) a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,
 - e) amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűz gátló szerkezetek bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését,
 - f) a tűzoltást követően a munkahelyi vezető irányítása mellett kötelesek részt venni az elhárításban.

Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei

7. § (1) Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve területre történő áthelyezésekor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- (2) Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa.
- (3) A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megoldani.
- (4) A munkába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni.
- (5) Az oktatások során ismertetni kell a tűz elleni védekezésről szóló jogszabályokat, a Tűzvédelmi szabályzatot, valamint az adott munka elvégzéséhez szükséges tűzvédelmi ismereteket.

(6) Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.

8. § (1) Általános tűzvédelmi oktatás az alábbi részekből áll

- a) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése,
- b) A Tűzvédelmi Szabályzat előírásai,
- c) A közvetlen munkahely és a létesítmény területének tűzvesélyessége,
- d) A tűz keletkezésének lehetőségei,
- e) A megelőző tűzvédelmi berendezések, eszközök és ezek használati szabályai,
- f) A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek,
- g) A tűz esetén követendő magatartás,
- h) A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazása,
- i) A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük,
- j) Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan,
- k) A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

(1) A speciális tűzvédelmi oktatás az alábbi részekből áll

- a) A munkahely tűzvédelmi szabályzatának általános és az adott területre vonatkozó előírásai.
- b) A terület és a közelében lévő anyagok, tűzveszélyessége.
- c) Tűz- és robbanásveszély helyei, lehetséges okai, a megelőzésre szolgáló intézkedések.
- d) A tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések.
- e) A területen lévő anyagok oltásának szabályai.
- f) A munkahelyek helyhez kötött és kézi tűzoltó berendezések, eszközök helyének és üzemeltetésének bemutatása.
- g) Tűz esetén az ember illetve anyagok mentésére vonatkozó előírások.
- h) A tűzoltás utáni feladatok ismertetése.
- i) A munkahelyek tisztántartása, hulladékok gyűjtése, eltávolítása.
- j) A közlekedési utak, vészkijáratok, menekülési útvonalak használatának szabályai.
- k) Az anyagok tárolásának szabályai.
- l) A dohányzási tilalom szabályának előírásai.
- m) Elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő tűzveszély és használatuk szabályai.
- n) Elektromos tüzek keletkezésének okai.
- o) Elektromos berendezések védelme; túlterhelés; rövidzárlat.
- p) Elektromos tüzek oltásának szabályai.
- q) Energiahordozók tűzvédelme.
- r) Tüzelőberendezések által okozott tüzesetek megelőzése.
- s) Főzőlapok, hőszugárzók, stb. tűzveszélyessége.

9. § (1) Munkába állítás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást.

(2) Az oktatás megtartásáért az illetékes munkahelyi vezető felelős.

(3) Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban, kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik:

- a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába,
- b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak,
- c) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,
- d) ha a tűzvédelmi hatóság, vagy a tűzvédelmi vezető azt elrendeli.

10. § (1) Valamennyi dolgozót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességi osztálytól függően ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek gyakoriságát a munkahely vezetője határozza meg.

(2) Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért a munkahelyi vezetők a felelősek.

11. § (1) Az oktatásról nyilvántartást, Tűzvédelmi Oktatási Naplót kell vezetni.

(2) Az oktatási naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a munkahely nevét,
- b) az oktatás időpontját,
- c) az oktatásra kötelezettek számát,
- d) az oktatáson megjelentek számát,
- e) az oktató nevét, beosztását,
- f) az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli oktatás),
- g) az oktatás formáját (elméleti, gyakorlati),
- h) az oktatás okát:
 - i) az oktatott dolgozók:
 - j) az oktatás tárgyát,
 - k) az oktatásban résztvevők nevét, aláírását,
 - l) az oktató aláírását, beosztását,
 - m) az oktatás ellenőrzését végző nevét, beosztását.

•

(3) A (2) bekezdés h) pontja szerinti okok az következők lehetnek:

- a) tűzvédelmi szabályzat előírása szerint,
- b) egyszeri különleges munka,
- c) új anyag, gép, berendezés beszerzése,
- d) új tűz- és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes technológia,
- e) tűzeset utáni,
- f) I. fokú tűzvédelmi hatóság rendelkezése,
- g) egyéb.

(4) A (2) bekezdés i) pontja tekintetében az oktatásban részt vevő dolgozók lehetnek

- a) új belépők,
- b) tartós távollétről visszatérők,
- c) más gazdálkodó szervezet dolgozói,
- d) alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők.

Külső munkavállalók, rendezvényen résztvevők, helyiséget bérlők, magatartási és munkavégzésének tűzvédelmi szabályai

12. § (1) A munkahely vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy a munkahellyel kapcsolatba kerülő külső munkavállalók - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.

(2) A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladat a szükséges tűzoltó eszközök biztosítása.

(3) A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.

(4) Az építési, szerelési területté nyilvánítást a munkahely vezetője határozza meg.

(5) Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók saját vezetőjük irányítása mellett is csak az illetékes munkahelyi vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát.

Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás
Általános rendelkezések

13. § (1) A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapulvételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet kell figyelembe venni.

(3) A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, tevékenységet, szabadtereket, veszélyességi övezeteket, helyiségeket, tűzszakaszokat, épületeket, műtárgyakat, építményeket és létesítményeket a következő öt tűzveszélyességi osztály valamelyikébe kell besorolni:

- a) "A" fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
- b) "B" tűz- és robbanásveszélyes
- c) „C” tűzveszélyes
- d) "D" mérsékelten tűzveszélyes
- e) "E" nem tűzveszélyes

(4) Az osztályba sorolást az Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével kell elvégezni.

(5) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az "A" osztályból az "E" osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

(6) A helyiség, illetve a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá

tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség, illetve a szabadter alapterületének 40%-át meghaladja.

(7) A tűzszakasz, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja.

(8) A több tűzszakaszból álló építmény, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei az építmény, szabadter alapterületének a 40%-át meghaladja.

(9) A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja.

(10) A létesítmény szabadternek vagy építménynek nem minősülő tereit (

(11) csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

(12) A tűzveszélyességi osztályba sorolást az illetékes munkahelyi vezető készíti el.

(13) Új létesítmények, valamint a már meglévő létesítmények átalakítása után az osztályba sorolást módosítani kell.

(14) Az osztályba sorolás aktualizálásáért, módosításáért a munkahelyi vezető a felelős.

Tűzvédelmi használati szabályok

14. § (1) Az építményt, létesítményt, berendezést csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

(2) A helyiségben, építményben és szabadteren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

(3) A munkaterületről, helyiségből, szabadteréből, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

(4) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, a tűzoltó készülékek helyére, típusára, menekülési irányokra, szabadba, vagy biztonságos helyre nyíló ajtókra utaló szünetmentes fénnel, utánvilágító kivitell, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, tartalmazó táblát kell elhelyezni.

(5) Munkavégzés, rendezvény ideje alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, vagy rendkívüli esemény, tűz esetén menekülési, kiürítési célra kijelölt, vagy arra szolgáló kijárat, azt nem szabad lezárni. Ha a munkavégzés, rendezvény jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére -, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

(6) A közvetlen munkahelyi vezetőnek a munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai

15. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának előzetes írásbeli engedélyében meghatározott feltételek alapján szabad. Az engedély kiadója felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés, tartózkodás helyén tűz keletkezésének lehetősége biztonsággal megelőzhető legyen.

(3) Alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzésére feljogosító engedély kiadására jogosult személy:

- a) a HÖÖK elnöke
- b) az irodavezető
- c) az ideiglenesen helyettesítéssel megbízott munkatárs.

(4) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a) a tevékenység időpontját,
- b) helyét,
- c) leírását,
- d) a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
- e) valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

(5) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől, annak befejezésig a munkát elrendelő, felügyeletet köteles biztosítani.

(6) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(7) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(8) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.

(9) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó iratminta a szabályzat mellékletében kerül bemutatásra

16. § (1) A HÖÖK kezelésében álló, vagy bérelt épületrészben, valamint a hozzá tartozó szabad tereken, a dohányzás tiltott.

(2) A korlátozó, vagy tiltó rendelkezéseket, jól látható módon a helyiségbe belépő illetve bent tartózkodók tudomására kell hozni.

(3) Dohányzási tilalom, vagy korlátozás esetén, dohányzóhelyet, vagy helyiséget kell kijelölni, amelyet el kell látnia melléktermékek gyűjtésére szolgáló, arra alkalmas edénnyel.

A létesítmény műszaki berendezéseire vonatkozó, tűzvédelmi előírások

17. § (1) A létesítményhez tartozó helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

(2) Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

(3) A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

(4) A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(5) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

(6) Villamos berendezés szerelését, javítását csak vizsgázott szakemberrel szabad végeztetni.

(7) Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.

(8) A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat és a környezetében, tüzet okozhat.

(9) A villamos berendezést, mivel ettől eltérő azt módosító jogszabály a létesítményre nem vonatkozik. A következő módon és időpontban kell elvégezni: „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, létesítményben legalább kilencévenként el kell végezni a villamos hálózat tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatát, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

18. § (1) Villám elleni védelmet kell biztosítani azon építménynél, ahol azt jogszabály előírja.

Ha a létesítmény rendelkezik, korábban már kialakított villámvédelmi berendezéssel, annak megfelelő műszaki állapotban tartásáról, felülvizsgálatáról az üzemeltető, fenntartó, tulajdonos, köteles gondoskodni a törvényben előírt módon, vagy a berendezést le kell szerelni.

(2) A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni.

(3) A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik, a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények villámvédelmi berendezéseit, legalább kilencévenként felül kell vizsgálatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A csatornahálózat tűzvédelmi követelménye

19. § Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, tartalmazó szennyvizet a közcsatornába bevezetni nem szabad.

A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

20. § (1) Az irodai fővonalú távbeszélő készülékek mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

(2) A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.

(3) A létesítményekben, az alábbiakban leírtak alapján legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni. A tűzoltó-készülékek számát és típusát a létesítményben a tűzvédelmi szabályzat, osztálybasorolás rész, tűzoltó „készülék kiosztás” cím alatt kell meghatározni.

(4) A készenlétben tartott készülékeket legalább évente kell alapkARBANTARTÁSNAK alávetni, a gyártó által előírt módon. A készenlétben tartónak, (intézménynek) negyedévente szemrevételezéssel kell meggyőződni róla, hogy a készülékek használható állapotban vannak.

(5) A szemrevételezés szempontjai:

- a) az elhelyezése az előírásoknak megfelelő
- b) a készülék nem sérült, kezelőszervei épek
- c) nem használták, ólomzárai épek
- d) A nyomáskijelző műszer megfelelő üzemi nyomás értéket mutat (a mutató zöld mezőben van)
- e) A tűzoltó készülék, akkor tekinthető üzemképesnek, ha az alábbiaknak megfelel.
- f) A készüléket nem használták
- g) A készülék ólomzárai, kezelő szervei épek.
- h) A készülék sértetlen.
- i) A készülék címkéje, kezelési utasítása olvasható.
- j) A gyártásától számítva 20 év nem telt el.
- k) Az utolsó középkarbantartás 5 év 15 év illetve 10 éves teljes körű karbantartás megtörtént és azóta nem telt el 5 évnél több idő.
- l) Az utolsó alapkARBANTARTÁS óta egy évnél nem telt el több idő.
AlapkARBANTARTÁS jogosult személy, szervezet.
- m) Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik az alap ellenőrzést végző személy.
- n) Ellenőrzésre jogosító vállalkozói engedéllyel, vagy erre jogosult gazdasági szervezet alkalmazásába áll.
- o) A gyártó cég által kibocsátott, ellenőrzésre jogosító igazolásával rendelkezik az adott típusú és gyártmányú készülékre.
- p) Rendelkezik megfelelő szervizháttérrel. (Saját szervizműhely vagy szerződéses viszony erre jogosult gazdasági társasággal)

Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások

21. § (1) A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek helyét és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. A jelölésnél, a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell eljárni.

(2) A tűzjelző és tűzoltó-technikai eszközöket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, ezért gondoskodni kell, hogy az előírás szerinti időközönként megtörténjen felülvizsgálatuk, karbantartásuk és cseréjük.

A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről.

(3) A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

(4) A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

22. § (1) Az irodákban, a dolgozók és látogatók által használt közösségi helyiségekben a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

(2) Az épület helyiségeiben esetlegesen beépített füstérzékelő berendezéseket mindenkor üzemképes állapotban kell tartani, felülvizsgálatáról, ellenőrzéséről gondoskodni kell.

(3) A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.

(4) A létesítményekben, az alábbiakban leírtak alapján legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni. A tűzoltó-készülékek számát és típusát a létesítményben a tűzvédelmi szabályzat mellékletében van meghatározva.

(5) A tűzvédelmi felszereléseket, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

(6) A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

Tűzvédelmi dokumentáció

23. § A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszerezített dossziében kell gyűjteni. Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:

- a) a Tűzvédelmi szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és módosításait,
- b) a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
- c) az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,
- d) a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt,
- e) a dolgozók szakvizsgájával kapcsolatos nyilvántartást,

- f) a hegesztő-berendezések időszakos ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket,
- g) a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet.

Tűzvédelmi ellenőrzés

- 24. §** (1) A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy
- a) a helyiségekben, szabadtereken folyó tevékenységek végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, nemzeti szabványokban, valamint a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak.
 - b) A tűzvédelmi felszerelések, eszközök, berendezések, oltóanyagok megfelelőek-e a kialakulható veszélyhelyzetek elhárítására.
- (2) A tűzvédelmi ellenőrzés magába foglalja:
- a) A rendszeres és céllellenőrzést,
 - b) A tűzvédelmi szemlét.
- (3) Céllellenőrzést kell végrehajtani minden új technológia átadása előtt, illetve a tűzvédelmi szabályok feltehető megsértése esetén.
- (4) Tűzvédelmi szemlét tarthat az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, (Önkormányzat) a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, az általuk megjelölt időpontban.
- (5) A tűzvédelmi ellenőrzésen köteles részt venni:
- a) A munkahely első számú vezetője vagy az intézkedésre jogosult képviselője,
 - b) Az érintett munkahely vezetője.
- (6) Az ellenőrzés során feltárt, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, indokolt esetben kezdeményezni kell a felelősségre vonást.
- (7) Az ellenőrzések végrehajtásáról, az ott tett megállapításokról jegyzőkönyvet kell készíteni, s azt 15 évig meg kell őrizni.

Helyiségek tűzvédelmi előírásai

- 25. §** Iroda és közösségi helyiségek tűzveszélyességi előírásai
- a) Az iroda és közösségi helyiségek "D"- mérsékelt tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartoznak
 - b) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges iratok tárolhatók.
 - c) A helyiségekben éghető folyadék nem tárolható
 - d) A helyiségekben elektromos főzőlap, kávéfőző csak a vezető írásbeli engedélyével üzemeltethető. Ezek a berendezések csak nem éghető, hő nem vezető alátétet helyezhetők el.
 - e) A villamos berendezéseket, azok kapcsolóit, és az ajtókat eltorlaszolni TILOS !

f) A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek - a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani.

g) A helyiséget utolsónak elhagyó személynek meg kell arról győződnie, hogy nincs -e olyan körülmény amely utólag tüzet okozhat .

Tűzriadó terv

26. § Magatartási szabályok tűz esetén

- a) Aki a létesítmény területén vagy annak közelében tüzet észlel köteles azt a veszélyzónában, annak közelében vagy a létesítmény területén tartózkodók tudomására hozni.
- b) A tűz jelzése a helyszínen hangos "tűz van" kiáltással történjen, míg a távolabb tartózkodó személyeket tűzjelző hangkeltő eszköz (kézi csengő folyamatos működtetéssel) segítségével kell értesíteni.
- c) A tűzjelzés hallatán mindenki köteles az építményt, illetve a veszélyzónát maradéktalanul elhagyni.
- d) A kivonulási útvonal az épület területén kifüggesztett menekülési terven, helyszínrajzon, kijelölt útvonal
- e) Gyülekezési körlet, menekülési irány, utca, közterület épületektől távol eső területe illetve az előtte lévő utcai rész:
- f) Az épület elhagyása:
- g) Ha a veszélyzónában tartózkodó személyek közül valaki önerejéből képtelen elmenekülni (sokkos állapot, sérülés, rosszullét, akadály stb.) a helyszínen tartózkodók első feladata az életmentés kell, hogy legyen, mindaddig, amíg saját életét testi épségét nem veszélyezteti.

27. § A keletkezett tűz oltása, vagyonmentés esetén,

- a) ha tűz nagysága lehetővé teszi, meg kell kísérelni a tűz oltását. Ezzel párhuzamosan el kell végezni a veszélyeztetett terület áramellátásának és gázellátásának leválasztását.
- b) a tűz oltására minden rendelkezésre álló eszközt, fel kell használni, amely legalább a tűz tovaterjedését, intenzitását korlátozni képes. Amennyiben az oltásban résztvevők nem biztosak abban, hogy a terület áramellátása kikapcsolásra került, vizet vagy vízbázisú oltóanyagot használni tilos.
- c) a tűz közelében lévő még meg nem gyulladt tárgyakat, eszközöket, ha lehet, el kell távolítani és biztonságba helyezni.
- d) a tűz oltása addig lehetséges, amíg annak kiterjedése az éghető anyagtól függően néhány négyzetméter alapterületű, vagy a keletkezett füstgázok, és az égéssel együtt járó erős sugárzó hő a megközelítését lehetővé teszi.

28. § (1) A keletkezett tűz oltásakor

- a) a létesítmény területén található készenlétben tartott tűzoltó készülékekből egyszerre több darabot kell a tűz helyszínére szállítani, amelyeket, ha van elegendő személy a kezelésére párhuzamosan, kell a tűz oltására felhasználni.
- b) A létesítmény területén elhelyezett porral oltó készüléket maximum 2-3 méter távolságból lehet hatásosan felhasználni tűz oltására.
- c) az oltást úgy kell elvégezni, hogy az egész felületét az oltóport sávosan szórva az égő felületre, az égés felületét teljesen lefedjük.

(2) Az eloltott tüzet az újra lángallobbanás veszélye miatt őrizetlenül hagyni tilos.

. Záró rendelkezések

29. § (1) A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon - kiadom, akikre vonatkozólag az feladatot tartalmaz.

(2) A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni.

(3) A szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra nézve kötelező. A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtását a titkárságvezető gyakorolja.

30. § Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

záradék:

Jelen szabályzatot a HÖÖK Elnöksége napján tartott ülésén a számú határozatával elfogadta.

Jelen szabályzatot a HÖÖK Közgyűlése..... napján tartott ülésén a számú határozatával elfogadta.

Gulyás Tibor
HÖÖK elnök